

Service Veille et Sécurité Sanitaire et Environnementale des Vosges

Affaire suivie par : Christophe LANGEVIN  
Téléphone : 03 83 39 30 30  
Courriel : ARS-GRANDEST-DT88-VSSE@ars.sante.fr

Epinal, le 10 juin 2025

**MONSIEUR LE PRESIDENT  
SYNDICAT MONTS-FAUCILLES  
2 BIS LE CALAIS  
88220 UZEMAIN**

### Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé.

#### SYNDICAT MONTS FAUCILLES

Prélèvement : 00189218  
Unité de gestion : 0378 SYNDICAT MONTS FAUCILLES  
Installation : 001587 RESEAU FORAGE ESCLES (UDI)  
Point de surveillance : 0000001304 RESEAU JESONVILLE  
Commune : JESONVILLE  
Localisation exacte : ROBINET EVIER SDB 242 RUE DU GENERAL LECLERC

Prélevé le : lundi 26 mai 2025 à 12h27  
par : EUROFINS, ROLIN VALENTIN  
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyses effectuées par : EUROFINS HYDROLOGIE EST 5401  
Type de l'analyse : D1 Référence laboratoire : 25M045734-003

Mesures terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	14,0 °C				25,00
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
pH	7,6 unité pH			6,50	9,00
Chlore total	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L				

#### Commentaires

Résultats d'analyses	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de mesure du pH	19,5 °C				
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Turbidité néphéломétrique NFU	0,2 NFU				2,00
Coloration	<5,0 mg(Pt)/L				15,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bactéries aérobies revivifiables à 22°- 68h	37 n/mL				

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Agence Régionale de Santé Grand Est - Délégation Territoriale des Vosges - 1 quartier de la Magdeleine - CS 61 019 - 88 060 EPINAL Cedex 09 - Standard : 03 83 39 30 30 www.ars.grand-est.sante.fr

<b>Résultats d'analyses</b>		<i>Résultats</i>	<i>Limites de qualité</i>		<i>Références de qualité</i>	
			<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
Bactéries aérobies revivifiables à 36°- 44h		<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS		<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS		<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF		<1 n/(100mL)		0		
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
pH		7,9 unité pH			6,50	9,00
<b>MINERALISATION</b>						
Conductivité à 25°C		210 µS/cm			200,00	1 100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>						
Ammonium (en NH4)		<0,05 mg/L				0,10
<b>SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)</b>						
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)		<0,005 µg/L		0,10		
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)		<0,002 µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)		<0,002 µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)		<0,005 µg/L				
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)		<0,002 µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)		<0,002 µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)		<0,005 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)		<0,002 µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)		<0,002 µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)		<0,002 µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)		<0,002 µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)		<0,002 µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)		<0,005 µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)		<0,002 µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)		<0,002 µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)		<0,002 µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)		<0,002 µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)		<0,002 µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)		<0,002 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)		<0,002 µg/L				
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)		<0,005 µg/L				

## Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Directrice Générale de l'Agence  
Régionale de Santé Grand Est et  
par délégation  
La Directrice de la Délégation  
Territoriale

Cécile AUBREGE-GUYOT